



# PROGRAMME ADVENIR DESCRIPTIFS DES MINIMAS TECHNIQUES

CRITERES TECHNIQUES	BORNES ACCESSIBLES AU PUBLIC SUR PARKING PRIVÉ	
<b>CARACTERISTIQUES COMMUNES OBLIGATOIRES</b>		
PUISSANCE DE CHARGE AUTORISÉE	ENTRE 3,7 ET 22KW	> 22KW
TYPES DE PRISES SUR LE MÊME POINT DE CHARGE	SOCLE DE PRISE OU CONNECTEUR T2 OU T2S ET A MINIMA UNE PRISE E/F SI >1 PDC	<u>3 CABLES ATTACHÉS</u> : CONNECTEUR TYPE 2 EN AC ET COMBO 2 ET CHAdeMO EN DC
RACCORDEMENT AU RÉSEAU	TGBT* PARTIE COMMUNES OU POINT DE LIVRAISON DÉDIÉ OU PARTAGÉ ENTRE PLUSIEURS POINTS DE CHARGE	
SIGNALISATION DES PLACES	OUI	
SYSTÈME D'IDENTIFICATION USAGER	OUI	
CONTRAT DE MAINTENANCE 3 ANS AVEC A MINIMA 1 VISISTE/AN	OUI	
QUALIFICATION DE L'INSTALLATEUR	ATTENTION: CELLE-CI EST RENDU OBLIGATOIRE PAR LA LOI DEPUIS LE 13 JUILLET 2017 POUR TOUT DÉPÔT DE DOSSIERS >3,7 KW	
<b>CARATERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES</b>		
SYSTÈME DE PILOTAGE ÉNERGÉTIQUE	SI RACCORDEMENT DE LA STATION >36KVA	
SYSTÈME DE SUPERVISION	SI RACCORDEMENT DE LA STATION >36KVA OU A PARTIR DE 2 STATIONS	
CONNEXION GIREVE	OBLIGATOIRE POUR L'INTEROPÉRABILITÉ SI RACCORDEMENT DE LA STATION >36KVA OU A PARTIR DE 2 STATIONS	
DISPOSITIF HEURES PLEINES/HEURES CREUSES	OBLIGATOIRE SI UN SEUL POINT DE CHARGE SUR LA STATION	NON
TRANSMISSION DES DONNÉES DE CONSOMMATION	VIA WEBSERVICE ECOCO2 OU GIREVE SI TÉLÉOPÉRATION*	

\*TGBT : Tableau Général Basse Tension. C'est le tableau électrique basse tension des grandes installations électriques. Ce tableau fait le lien entre l'arrivée du réseau de distribution (Enedis en France) et le réseau du client (entreprise, particulier, etc.)

\*TÉLÉOPÉRATION : le fait de disposer d'une relève à distance des données de consommation énergétiques unitaires des points de charge, à savoir à minima : heure de début/heure de fin de charge par point de charge et énergie totale délivrée pendant la recharge. Seuls les opérateurs disposant de ces données de consommation sont soumis à l'obligation de transmission au programme. Les temps de branchement ne constituent pas une donnée pertinente.