



DESCRIPPTIF DES MINIMAS TECHNIQUES
01/08/2024

CRITÈRES TECHNIQUES	POINT DE RECHARGE PARTAGÉ EN RÉSIDENTIEL COLLECTIF
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES OBLIGATOIRES	
Puissance de recharge autorisée	Entre 3,7 et 22 KW
Types de prises sur le même point de recharge	Socle de prise T2 ou T2S et a minima une prise E/F si >1 PDC ou Connecteur T2 avec câble attaché (1)
Raccordement au réseau	TGBT (2) parties communes ou Point de livraison dédié ou Partagé entre plusieurs points de recharge
Respect des normes de sécurité électrique en vigueur	Oui
Système d'identification usager (3)	Oui
Système de pilotage énergétique (4)	Oui
Système de supervision	Oui
Collecte des données de recharges	Oui via webservice Advenir ou plateforme d'interopérabilité

(1) A condition de respecter la norme NF C15-100

(2) TGBT : Tableau Général Basse Tension. C'est le tableau électrique basse tension des grandes installations électriques. Ce tableau fait le lien entre l'arrivée du réseau de distribution (Enedis en France) et le réseau du client (entreprise, particulier...)

(3) lecteur de badge sans contact compatible a minima avec la spécification technique CEN/TS/16794 (conformément au décret 2017-26 du 12 janvier 2017)

(4) PILOTAGE ÉNERGÉTIQUE : capacité à moduler la puissance appelée ou à programmer la recharge du véhicule.